

Согласовано:



Инженер Арлов В. В.

работы котельных АО «Выксатеплоэнерго» п. Верхняя Верея, с.Борковка (д/с),
п. Виля-2, п. Бл. Песочное в отопительный сезон 2022-2023гг.

Утверждаю:
Директор АО «Выксатеплоэнерго»
Рошина О.В.
«__» _____ 2022 год

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК

T = 90-70С°

Температура наружного воздуха ° С	Температура теплоносителя в подающем трубопроводе, ° С	Температура теплоносителя в обратном трубопроводе, ° С	ПРИМЕЧАНИЕ
+8	39	35	
+7	41	36	
+6	42	37	
+5	44	38	
+4	45	39	
+3	47	40	
+2	48	41	
+1	50	42	
0	51	44	
-1	52	45	
-2	54	46	
-3	55	47	
-4	56	48	
-5	58	49	
-6	60	50	
-7	61	51	
-8	63	52	
-9	64	53	
-10	65	54	
-11	66	54	
-12	67	55	
-13	69	56	
-14	70	57	
-15	71	58	
-16	73	59	
-17	74	60	
-18	75	61	
-19	76	61	
-20	78	62	
-21	79	63	
-22	80	64	
-23	81	65	
-24	82	66	
-25	84	67	
-26	85	67	
-27	86	68	
-28	87	68	
-29	88	69	
-30	89	69	
-31	90	70	

Согласовано:

Главный инженер АО «Выксатеплоэнерго»
Начальник участка котельных
И.о. начальника ОНРРТЭУТ

М.П.Плаксин
О.А.Страхова
Т.А.Маслова