

Согласовано:

Утверждаю:



Директор АО «Выксатеплоэнерго»  
Рощина О.В.  
2023 год

### ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК

работы котельных АО «Выксатеплоэнерго» в отопительный сезон 2023 - 2024гг.

T = 105-70C°

Температура наружного воздуха °С	Температура сетевой воды °С			ПРИМЕЧАНИЕ
	Температура на выходе из котельной °С	Температура воды после элеваторного узла на абонентском вводе °С	Температура на выходе из абонентского ввода °С	
+8	47	43	37	
+7	48	44	38	
+6	49	46	39	
+5	51	47	40	
+4	53	49	41	
+3	55	50	42	
+2	56	52	43	
+1	57	53	44	
0	59	54	45	
-1	60	56	46	
-2	62	57	47	
-3	63	59	47	
-4	65	60	48	
-5	67	61	49	
-6	68	63	50	
-7	69	64	51	
-8	71	66	52	
-9	72	67	53	
-10	74	68	54	
-11	75	70	54	
-12	76	71	55	
-13	78	72	56	
-14	79	74	57	
-15	81	75	58	
-16	83	76	58	
-17	84	77	59	
-18	86	79	60	
-19	87	80	61	
-20	89	82	62	
-21	90	83	62	
-22	92	84	63	
-23	93	85	64	
-24	95	86	65	
-25	96	88	66	
-26	98	89	66	
-27	99	90	67	
-28	101	91	68	
-29	102	93	69	
-30	104	94	69	
-31	105	95	70	

Согласовано:

Главный инженер АО «Выксатеплоэнерго»  
Начальник участка котельных  
И.о. начальника ОНРРТЭУ

М.П.Плаксин  
О.А.Страхова  
Ю.И.Бариев