



Утверждаю:  
 Директор АО «Выксатеплоэнерго»  
 \_\_\_\_\_ Рощина О.В.  
 « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2023 год

**ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК**  
 работы котельных АО «Выксатеплоэнерго» в отопительный сезон 2023-2024гг.  
 T = 95-70C°

Температура наружного воздуха ° C	Температура теплоносителя в подающем трубопроводе, °C	Температура теплоносителя в обратном трубопроводе, °C	ПРИМЕЧАНИЕ
+8	43	37	
+7	44	38	
+6	46	39	
+5	47	40	
+4	49	41	
+3	50	42	
+2	52	43	
+1	53	44	
0	54	45	
-1	56	46	
-2	57	47	
-3	59	47	
-4	60	48	
-5	61	49	
-6	63	50	
-7	64	51	
-8	66	52	
-9	67	53	
-10	68	54	
-11	70	54	
-12	71	55	
-13	72	56	
-14	74	57	
-15	75	58	
-16	76	58	
-17	77	59	
-18	79	60	
-19	80	61	
-20	81	62	
-21	83	62	
-22	84	63	
-23	85	64	
-24	86	65	
-25	88	66	
-26	89	66	
-27	90	67	
-28	91	68	
-29	93	69	
-30	94	69	
-31	95	70	

Согласовано:

Главный инженер АО «Выксатеплоэнерго»  
 Начальник участка котельных  
 И.о. начальника ОНРПТЭУ

М.П.Плаксин  
 О.А.Страхова  
 Ю.И.Бариев