

Согласовано:

Заместитель



Директор АО «Выксатеплоэнерго»

Томашов Д.В.

2021 год

«07» июля

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК

работы котельных АО «Выксатеплоэнерго» в отопительный сезон 2020-2021гг.

$T = 95-70C^{\circ}$

| Температура наружного воздуха $^{\circ}C$ | Температура теплоносителя в подающем трубопроводе, $^{\circ}C$ | Температура теплоносителя в обратном трубопроводе, $^{\circ}C$ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|--|--|------------|
| +8 | 43 | 37 | |
| +7 | 44 | 38 | |
| +6 | 46 | 39 | |
| +5 | 47 | 40 | |
| +4 | 49 | 41 | |
| +3 | 50 | 42 | |
| +2 | 52 | 43 | |
| +1 | 53 | 44 | |
| 0 | 54 | 45 | |
| -1 | 56 | 46 | |
| -2 | 57 | 47 | |
| -3 | 59 | 47 | |
| -4 | 60 | 48 | |
| -5 | 61 | 49 | |
| -6 | 63 | 50 | |
| -7 | 64 | 51 | |
| -8 | 66 | 52 | |
| -9 | 67 | 53 | |
| -10 | 68 | 54 | |
| -11 | 70 | 54 | |
| -12 | 71 | 55 | |
| -13 | 72 | 56 | |
| -14 | 74 | 57 | |
| -15 | 75 | 58 | |
| -16 | 76 | 58 | |
| -17 | 77 | 59 | |
| -18 | 79 | 60 | |
| -19 | 80 | 61 | |
| -20 | 81 | 62 | |
| -21 | 83 | 62 | |
| -22 | 84 | 63 | |
| -23 | 85 | 64 | |
| -24 | 86 | 65 | |
| -25 | 88 | 66 | |
| -26 | 89 | 66 | |
| -27 | 90 | 67 | |
| -28 | 91 | 68 | |
| -29 | 93 | 69 | |
| -30 | 94 | 69 | |
| -31 | 95 | 70 | |

Согласовано:

Главный инженер АО «Выксатеплоэнерго»
Начальник участка котельных
Начальник ОНРРТЭУ

М.П.Плаксин
О.А.Страхова
И.С. Морозова