Согласовано:

Заместитель главы администрации
г. о. г. Выкса Нижегородской обл.
Д.А. Орлов

Утверждаю:
Директор АО «Выксатеплоэнерго»
Томашов Д.В.
«16» 07 2019 год

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК
работы котельных МУП «Выксатеплоэнерго» в отопительный сезон 2019 - 2020гг.
Т = 105-70С°

Температура сетевой воды ° С				
Температура наружного воздуха ° С	**Температура на выходе из котельной ° С**	**Температура воды после элеваторного узла на абонентском вводе ° С**	**Температура на выходе из абоненского ввода ° С**	**ПРИМЕЧАНИЕ**
+8	*47*	*43*	*37*	
+7	*48*	*44*	*38*	
+6	*49*	*46*	*39*	
+5	*51*	*47*	*40*	
+4	*53*	*49*	*41*	
+3	*55*	*50*	*42*	
+2	*56*	*52*	*43*	
+1	*57*	*53*	*44*	
0	*59*	*54*	*45*	
-1	*60*	*56*	*46*	
-2	*62*	*57*	*47*	
-3	*63*	*59*	*47*	
-4	*65*	*60*	*48*	
-5	*67*	*61*	*49*	
-6	*68*	*63*	*50*	
-7	*69*	*64*	*51*	
-8	*71*	*66*	*52*	
-9	*72*	*67*	*53*	
-10	*74*	*68*	*54*	
-11	*75*	*70*	*54*	
-12	*76*	*71*	*55*	
-13	*78*	*72*	*56*	
-14	*79*	*74*	*57*	
-15	*81*	*75*	*58*	
-16	*83*	*76*	*58*	
-17	*84*	*77*	*59*	
-18	*86*	*79*	*60*	
-19	*87*	*80*	*61*	
-20	*89*	*82*	*62*	
-21	*90*	*83*	*62*	
-22	*92*	*84*	*63*	
-23	*93*	*85*	*64*	
-24	*95*	*86*	*65*	
-25	*96*	*88*	*66*	
-26	*98*	*89*	*66*	
-27	*99*	*90*	*67*	
-28	*101*	*91*	*68*	
-29	*102*	*93*	*69*	
-30	*104*	*94*	*69*	
-31	*105*	*95*	*70*	

Согласовано:

Главный инженер МУП «Выксатеплоэнерго» М.П.Плаксин
Начальник участка котельных О.А.Страхова
Начальник отдела УиНРРТЭ С.В.Варенов